

Commune de : St Symphorien

Période de mesures :

## Cahier d'exploitation : relevé des jaugeages

Nom du captage : Mas Chambaud N°01 Nord, N°02 Milieu, N°03 Sud

UDI : Verrières-Croisières

Attention : ne pas effacer les cellules bleutées qui renferment les formules de calcul

Date	Débit des captages (l/mn)			Débit des captages (m3/j)			Débit total (m3/j)	Remarques
	01	02	03	01	02	03		
23/09/08				0,0	0,0	0,0	89,3	
23/06/09				0,0	0,0	0,0	120,0	
05/07/12				0,0	0,0	0,0	482,0	
17/09/12				0,0	0,0	0,0	64,8	
22/03/14				0,0	0,0	0,0	105,1	
15/06/14				0,0	0,0	0,0	99,4	
03/09/14				0,0	0,0	0,0	93,6	
18/12/14				0,0	0,0	0,0	99,4	
22/03/15				0,0	0,0	0,0	102,2	
16/06/15				0,0	0,0	0,0	77,8	
19/08/15				0,0	0,0	0,0	56,2	
07/09/15				0,0	0,0	0,0	40,0	
16/10/15				0,0	0,0	0,0	<b>38,9</b>	
08/02/16				0,0	0,0	0,0	44,6	
22/03/16				0,0	0,0	0,0	70,6	
29/06/16				0,0	0,0	0,0	172,8	
11/07/16				0,0	0,0	0,0	131,0	
06/09/16				0,0	0,0	0,0	69,1	
22/01/16				0,0	0,0	0,0	161,3	
26/12/16				0,0	0,0	0,0	162,7	
07/03/17				0,0	0,0	0,0	184,3	
13/07/17				0,0	0,0	0,0	85,0	
03/10/17				0,0	0,0	0,0	77,8	
04/11/17				0,0	0,0	0,0	77,8	
14/12/17				0,0	0,0	0,0	54,7	
23/01/18				0,0	0,0	0,0	70,6	
14/12/18							<b>38</b>	
23/05/19				77	56	38	171	par SATEP 48
05/11/20				60	7	6,5	73,5	par Mairie
				0,0	0,0	0,0		
				0,0	0,0	0,0		
				0,0	0,0	0,0		
				0,0	0,0	0,0		

<b>38,9</b>	Débit d'étiage
-------------	----------------