# Réseau de distribution : MIALANETTES

**Maître d'ouvrage :** MAIRIE DU MALZIEU FORAIN
**Exploitant :** MAIRIE DU MALZIEU FORAIN

Mende, le jeudi 8 avril 2021



**POURCENTAGE DE CONFORMITE BACTERIOLOGIQUE**

| | | |
|---|---|---|
| **80,0 %** | | **Nb de mesures : 15**<br>**Nb de conformités 12** |
| Eau produite : | 75,0 % | Nb de mesures : 8<br>Nb de conformités : 6 |
| Eau distribuée : | 85,7 % | Nb de mesures : 7<br>Nb de conformités : 6 |

**Prise en compte des prélèvements réalisés à partir de l'année 2014 jusqu'à l'année 2021**

**Bactériologie :** Eau fréquemment contaminée.

**Dureté :** Eau très peu calcaire

**Conductivité :** Eau peu minéralisée

**Nitrates :** Eau de très bonne qualité

**LISTE DES INSTALLATIONS PARTICIPANT A LA DISTRIBUTION**

**DISTRIBUTION**
MIALANETTES

**CAPTAGE**
MIALANETTES

**PRODUCTION**
MIALANETTE

**LISTE DES INSTALLATIONS PARTICIPANT AU CALCUL DES RESULTATS**

MIALANETTE
MIALANETTES

| | BACTERIOLOGIE | | | | CHIMIE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Entéro-coques n/(100mL) | Esché-richia coli n/(100mL) | Flore à 22°C n/mL | Coliformes totaux n/(100mL) | pH unité pH | Conduc-tivité µS/cm | Amonium mg/L | Nitrites mg/L | Nitrates mg/L | Dureté °f | Turbidité NFU |
| **% de conformité par paramètre** | 80,0 % | 100,0 % | | 66,7 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | | 86,7 % |
| Nombre de mesures | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 15 |
| Maximum | 16,0 | 0,0 | 300,0 | 19,0 | 6,9 | 159,0 | 0,0 | 0,0 | 20,1 | 5,2 | 3,0 |
| Mimimum | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 96,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 1,9 | 0,0 |
| Moyenne | 1,2 | 0,0 | 65,7 | 2,1 | 6,3 | 109,5 | 0,0 | 0,0 | 18,6 | 3,0 | 0,5 |
| Ecart type | 4,1 | 0,0 | 92,0 | 5,3 | 0,2 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 |
| **Limites de qualité** | **0** | **0** | | | | | | **0.1** | **50** | | **1** |
| *Références de qualité* | | | | *0* | *9 à 6.5* | *1100 à 200* | *0.1* | | | | *0.5* |

Les analyses effectuées dans le cadre du contrôle sanitaire géré par la délégation territoriale de l'agence régionale de santé, sont réalisées par les laboratoires départemantaux de la Lozère et d'IPL Méditerranée.
Les données analytiques présentées dans ce document, ne constituent qu'une partie de ce contrôle sanitaire instauré par la réglementation (décret n°2001-1220) et géré par la délégation territoriale de l'agence régionale de santé en aucun cas elles ne doivent être présentées comme étant l'intégralité de celui-ci.